

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 2 «Улыбка»
с. Цоци-Юрт Курчалоевского
муниципального района»

(личная подпись) (И.О. Фамилия)



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

- Краткая характеристика объекта Адрес объекта на
котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

- Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

366312, ЧР, Курчалоевский район, с. Цоци-Юрт ул.

А.Абдулкадырова 12

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Сведения об объекте:

• Отдельно стоящее здание 1 этажа 201,4 кв.м.

• Наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2188 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Улыбка»
с.Цоци-Юрт Курчалоевского муниципального района».

- Адрес места нахождения

организации: ЧР, Курчалоевский район, с. Цоци-Юрт ул.

А.Абдулкадырова 12,

Основание для пользования объектом: Арендованное.

Форма собственности: Муниципальная собственность.

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Курчалоевского муниципального района

3666314, Чеченская Республика, Курчалоевский район, г. Курчалой, ул.

А-Х Кадырова 50. тел./факс 8(8715)-52-22-20, 52-23-18 ; email-kurchloy

@mail.ru

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг
населению

Сфера деятельности: Образование.

Плановая мощность: посещаемость 120 человек, воспитанники и родители (законные
представители).

Форма оказания услуги: услуга оказывается на объекте.

Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте до 7 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды не обслуживаются.

• Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет в наличии
2.	Сменные кресла-коляски	Нет в наличии
3.	Адаптированные лифты	Нет в наличии
4.	Поручни	Нет в наличии
5.	Пандусы	Нет в наличии
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Нет в наличии
7.	Раздвижные двери	Нет в наличии

8.	Доступные вводные группы	Нет в наличии
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Нет в наличии
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Достаточная, кроме дверных проемов
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа у объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет в наличии
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет в наличии
13.	Дублированием необходимым для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет в наличии
14.	иные	Нет в наличии

- **Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет в наличии

	получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуг, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Сотрудники проинструктированы
4.	Наличие работников организаций, на которых административно – распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет в наличии
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Нет в наличии
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на	Нет в наличии

	объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не требуется
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не допускается
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет в наличии
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Исполнено
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет в наличии
12.	Иные	

• Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для проведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для проведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**	Сроки
1	Установка раздвижных дверей центрального входа	По мере поступления финансирования
2	Приобретение сменного кресла-коляски	По мере поступления финансирования
3	Обеспечить при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	По мере поступления финансирования
4	Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН).	По мере поступления финансирования

7	Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней.	По мере поступления финансирования
8	Предусмотреть наличие общей уборной, доступной для МГН, не менее 7%, но не менее одной. У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м. В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней.	По мере поступления финансирования
9	Обеспечить наличие в музыкальном зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	По мере поступления финансирования

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.